

質 問 回 答 書

業務名 : 府中市大規模盛土造成地変動予測（第2次スクリーニング）調査業務

令和6年4月16日  
府中市建設部都市デザイン課

| 番号 | 質 疑 事 項   | 回 答 事 項  |
|----|---|--|
| 1  | 各ボーリング地点の掘進長の内訳数量を教えてください。  | 内訳書に記載している数量となります。   |
| 2  | 高度表面波探査の測線長およびPS検層の探査深度を教えてください。                                      | 高度表面波探査の測線長は、0.54km、PS検層の探査深度（測定深度）は、80mです。                  |
| 3  | 設計業務について一般構造物_擁壁・補強土予備設計が見込まれていますが、具体的な作業内容、場所をご教授ください。               | 特記仕様書8.⑥に記載している業務になります。場所は、本山工業団地の一部の擁壁を対象としています（別添、参考資料参照）。 |
| 4  | 管理技術者、照査技術者配置について「測量業務」「地質調査業務」にも管理技術者、照査技術者を定める必要はありますか。             | 必要業種を含め、訂正公告を行います。   |
| 5  | 地質調査業務の旅費交通費（ライトバン運転）は4日となっておりますが、ボーリングの現場日数は69日です。変更契約の対象になりますでしょうか。 | 本業務実施中に仕様の変更が生じた場合は、協議のうえ、必要に応じて契約を変更します。                    |
| 6  | 設計業務及び、解析等調査業務で打合せ協議の記載がありませんが変更契約対象になりますでしょうか。                       | 本業務実施中に仕様の変更が生じた場合は、協議のうえ、必要に応じて契約を変更します。                    |