

質 疑 応 答 書

工 事 名 : 上下水質管理センター機械設備改築更新工事

令和7年4月15日
府中市 下水道課

番号	質 疑 事 項	回 答 事 項
1	機械設備特記仕様書のディッチ攪拌機（M-4, M-5）の3. 製作条件(4) 機器支給品である、ソフトスタート及びオートレータについては、電気設備工事に支給するものとする。とあるが、今回発注仕様はVVF制御のため、必要ないものとしてよろしいでしょうか？	ご質問のとおり必要ありません。
2	機械設備標準仕様書（日本下水道事業団）に準拠とのことで、流速測定や酸素共有効率の測定は同種実績によるものとし、測定の必要はないものとしてよろしいでしょうか？	ご質問のとおり必要ありません。