

質 問 回 答 書

工 事 名 称

府中市立総合体育館改修設計等業務

令和 7年 7月15日
府中市建設部都市デザイン課
No.1

番 号	図面番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1		・外壁の劣化調査方法について想定があれば提示ください。	・建築基準法第12条に基づく調査を想定しています。
2		・屋根の劣化調査方法について想定があれば提示ください。	・建築基準法第12条に基づく調査を想定しています。
3		・屋根架構(木造)の劣化調査方法について想定があれば提示ください。	・建築基準法第12条に基づく調査を想定しています。
4		・劣化部の概算工事費算出にあたり詳細な設計図は必要ですか。	・必要ありません。
5		・空調機器改修工事は 配管・配線・ダクト等を除く機器のみの更新で すか。	・配管、配線、ダクトも含みます。
6		・換気設備の改修工事は含まれますか。	・換気設備も含みます。
7		・劣化度調査にあたり調査日の制約はありますか。	・施設運営を行いながらの業務となるため、施設担当課及び指定管理者との 協議により調整を行います。
8		・工事内訳書について府中市指定内訳書様式(エクセル形式)は不要 として良いですか。	・不要です。
9		・各種の申請について想定があれば提示ください。	・想定はありません。業務を進めていく中で必要であれば変更対象とします。
10		・空調熱源を提示ください。(電気、ガス等)	・既存空調熱源は直焚吸収式冷温水発生機(重油)です。

質 問 回 答 書

工 事 名 称

府中市立総合体育館改修設計等業務

令和 7年 7月15日
府中市建設部都市デザイン課
No.2

[illegible]