

府中市立湯が丘病院電話設備更新工事 仕様書

1. 概要

この仕様書は、府中市立湯が丘病院電話設備更新工事に適用する。

2. 業務名

府中市立湯が丘病院電話設備更新工事

3. 業務場所

府中市上下町矢野 1 0 0 番地（府中市立湯が丘病院 1 階管理棟内）

4. 履行期間

契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

5. 構成機器

- | | |
|--------------------------|-------|
| (1) 電話交換機（P H S 機能含む） | 1 式 |
| (2) 電源装置（本体内置型・3 時間停電保障） | 1 式 |
| (3) 2 4 ボタン多機能電話機 | 1 1 台 |
| (4) 一般電話機（既設流用） | 5 3 台 |
| (5) P H S 接続装置 | 1 2 台 |
| (6) P H S 電話機（既設流用） | 3 7 台 |

・日立 D 8 P S II

・日立 D 6 - II

6. 電話交換機

6-1 最大ポート数

納入時は、2 5 0 ポートまで対応できること。

ただし、将来増設を考慮し 5 0 0 ポートまで対応可能な機種とすること。

6-2 収容回線数

		現用	容量	備考
局線	アナログ回線	1	8	
	ひかり電話直収	8	1 6	チャンネル数
	合計	9	2 4	
内線	一般内線	5 3	5 6	
	多機能内線	1 1	1 6	
	P H S 接続装置	1 2	1 2	
	合計	7 6	8 4	

6-3 電話交換機仕様

(1) 交換方式

制御方式	蓄積プログラム制御方式
通話路方式	時分割PCM方式
応答方式	分散応答方式・ダイヤルイン方式・ストレートラインDI方式・ダイレクトインダイヤル方式・ダイレクトインライン方式

(2) 装置構成

冗長構成	1重（中央制御部）
その他	その他構成はメーカー標準とする

(3) 電源装置

入力電圧	AC100V±10V
出力電力	DC31V
蓄電池	停電保障3時間

(4) 環境条件

温度	0～40℃（自然空冷）
湿度	10～90%RH（結露なきこと）

(5) トラヒック容量

1内線あたり8HCS

6-4 導入機能

(1) 交換機付加機能

ページング機能 放送設備との連動により電話機より構内放送可能とする

7. その他

- (1) 電気通信事業法に定める端末設備等規則に基づき施工すること。
- (2) 現場での作業においては、事前に湯が丘病院事務局と連絡をとり、各施設の状況や安全管理等配慮の上施行すること。
- (3) 本業務の実施に当たっては、契約書、府中市契約規則、労働安全衛生法並びにその他関係法令を遵守すること。
- (4) 電話交換機設置には、電話交換機本体、多機能電話機及び電話交換設備の使用（機能も含む）に必要な各設定を含むものとする。
- (5) ひかり電話に移行する計画があり、追加機器なしで移行できるような機器構成にすること。
- (6) 内線電話番号、短縮電話番号の設定も含むこと。
- (7) 病院業務であることを考慮し、短時間（1時間以内）で切り替えが行えるように施工を実施すること。（既設PHSアンテナを利用し切り替えをし、順次新アンテナに取替える。）
- (8) 機器取り付け工事完了後、総合試験を実施すること。

- (9) 電話交換設備設置後、関係係員の立会検査合格をもって検収完了とする。
- (10) 業務によって発生する残材等は、適切に処分すること。
- (11) 本仕様書は、基本的内容について定めるものであり、仕様書に明記されていない事項であっても修繕の性質上当然必要と思われるものについては、受注者の責任において施行すること。
- (12) この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に関して疑義が生じたときは、協議の上、決定すること。